

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24923

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T	
Beschrieb	Rohrisolation aus Mineralwolle mit Aluminiumverbundfolie kaschiert, RD ≤120kg/m ³	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '120602' (23.04.2012), Prüfbericht '120603' (23.04.2012), Prüfbericht '120604' (23.04.2012), Prüfbericht '093448.1' (24.09.2009), Prüfbericht '114310' (23.03.2012), Klassifizierungsbericht '121398' (08.06.2012); -: Prüfbericht 'NO VTT-S2612-09' (09.04.2009); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (18.12.2012); -: Leistungserklärung '40005-CPR-2013-07-01' (03.06.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A2L-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.12.2013	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 24923

Groupe 142	Isolations de tuyaux	
Requérant	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produit	PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T	
Description	Isolation de tuyaux en coques de laine minérale, avec feuille d'ALU renforcée d'une armature, PS ≤120kg/m ³	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '120602' (23.04.2012), Prüfbericht '120603' (23.04.2012), Prüfbericht '120604' (23.04.2012), Prüfbericht '093448.1' (24.09.2009), Prüfbericht '114310' (23.03.2012), Klassifizierungsbericht '121398' (08.06.2012); -: Prüfbericht 'NO VTT-S2612-09' (09.04.2009); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (18.12.2012); -: Leistungserklärung '40005-CPR-2013-07-01' (03.06.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A2L-s1,d0
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	01.01.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	11.12.2013	

U.37

Binz

J. Rapp

Rappo

