

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 24867

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC FIRE SLAB 80, PAROC PRO SLAB 120	
Beschrieb	Mineralwolle, RD=80-120kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (18.12.2012); -: Leistungserklärung '4005-CPR-2013/07/01' (03.06.2013), Leistungserklärung '40158-CPR_2013-07-01' (03.06.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	11.12.2013	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*U. Binz*

Binz


*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 24867

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produit	PAROC FIRE SLAB 80, PAROC PRO SLAB 120	
Description	Laine minérale, PS=80-120kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPD-0690' (18.12.2012); -: Leistungserklärung '4005-CPR-2013/07/01' (03.06.2013), Leistungserklärung '40158-CPR_2013-07-01' (03.06.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	01.01.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	11.12.2013	



Binz



Rappo

