


VKF Brandschutzanwendung Nr. 23245

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Läkkisepäntie 23 P.O. Box 27 00621 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00621 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC HVAC FIRE MAT ALUCOAT	
Beschrieb	Mineralwolle einseitig mit Aluminiumverbundfolie kaschiert und Maschendrahtgeflecht, RD = 80kg/m ³ , D ≤ 100mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '113405' (04.10.2011), Prüfbericht '114443' (09.12.2011), Prüfbericht '093448.1-Re' (24.09.2009), Prüfbericht '111463' (10.06.2011), Klassifizierungsbericht '120562' (06.03.2012)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	21.09.2012	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	



Binz



Rappo



Attestation d'utilisation AEA I n° 23245

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Paroc Oy Ab Läkkisepäntie 23 P.O. Box 27 00621 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00621 Helsinki Finland	
Produit	PAROC HVAC FIRE MAT ALUCOAT	
Description	Laine minérale avec revêtement d'un côté de feuille d'ALU composite et treillis métallique, PS = 80kg/m ³ , E ≤ 100mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '113405' (04.10.2011), Prüfbericht '114443' (09.12.2011), Prüfbericht '093448.1-Re' (24.09.2009), Prüfbericht '111463' (10.06.2011), Klassifizierungsbericht '120562' (06.03.2012)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	21.09.2012	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

